OB.7 - POMIAR ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH PRZEKRÓJ PIONOWY



OZNACZENIA:
1. WŁAZ KANAŁOWY Dn600 ŻELIWNY TYP LEKKI
2. PŁYTA STUDZIENNA ŻELBETOWA DN1500 Z OTWOREM Dn600mm
3. STUDNIA DN1200 Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z FELCEM
4. WŁAZ 700x700mm ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 OCIEPLONY I ZAMYKANY
5. PŁYTA STUDZIENNA ŻELBETOWA DN1500 Z OTWOREM 700x700mm
7.POM. PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY DN150 W WERS.II ROZŁĄCZNEJ DO ŚCIEKÓW np. CP650. PRZETWORNIK ZAŻELOWAĆ.
6. KANAŁ D315 PVC SN 8 LITA
7. KANAŁ D315 PEHD PE100 PN10
8. ZWĘŻKA D315/160 PEHD PE100 PN10
9. KANAŁ D160 PEHD PE100 PN10

Konstrukcja studni:
- beton C/45 PN-EN 206-1,
- wodoszczelność W8,
- nasiąkliwość do 5%,
- mrozoodporność F150,

1. STUDNIE POSADOWIĆ NA WARSTWIE ŻWIRU ŚREDNIEGO O GRUBOŚCI WARSTWY 15cm.
2. KRĘGI ŻELBETOWE ZABEZPIECZYĆ OD ZEWNĄTRZ MASĄ BITUMICZNĄ.
3. WEWNĄTRZ STUDNI ZAMONTOWAĆ SYSTEMOWE KLAMRY ZŁAZOWE KANAŁOWE.
4. PRZEJŚCIA RUR PRZEZ ŚCIANY STUDNI WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWEGO PRZEJŚCIA SZCZELNEGO.
5. W STUDNIACH PRZEPŁYWOWYCH WYKONAĆ KINETY.

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zastrzeżone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64

OBIEKT	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, ZWIĘKSZENIE PRZEPUSTOWOŚCI ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Z (Qd)śr=400m3/d I RLM=4027 DO DOCELOWEJ PRZEPUSTOWOŚCI (Qd)śr=600m3/d I RLM=6000.	INWESTOR	GMINA SKÓRZEC ul. SIEDLECKA 3 08-114 SKÓRZEC
LOKALIZACJA	GMINA SKÓRZEC, MIEJSCOWOŚĆ SKÓRZEC. OBRĘB: 0017 SKÓRZEC JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142609_2 SKÓRZEC Dz. Nr 441/2, 441/3,	NR RYS.	8/S
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	TREŚĆ OB.7 - POMIAR ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH.	SKALA	1:20
		DATA	12.2017r
PROJEKTANT INST.SANITARNE	mgr inż. Paweł Rolliński — GPB.7342/13/06 MAZ/15/2348/01	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY INST.SANITARNE	mgr inż. Marcin Sienicki — MAZ/0220/PWOS/08 MAZ/IS/0665/08	PODPIS	